



Преобразователь сигналов интерфейсов

USB – RS232 – RS485/422

EL204-6

Руководство по эксплуатации

ЕАС

Москва

2024

Содержание

1	Описание и работа.....	3
1.1	Назначение	3
1.2	Особенности	3
1.3	Технические характеристики	4
1.4	Устройство преобразователя	5
1.4.1	Внешний вид и расположение разъёмов	5
1.4.2	Описание индикаторов	5
1.4.3	Описание порта интерфейса RS232.....	6
1.4.4	Описание портов интерфейса RS485/RS422.....	6
1.4.5	Питание преобразователя	8
1.5	Описание работы.....	9
1.5.1	Режимы работы.....	9
2	Эксплуатация	12
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	12
2.2	Подготовка преобразователя к эксплуатации	12
2.3	Подключение преобразователя к сети RS485	12
2.4	Настройка режимов работы.....	13
2.4.1	Настройка режима передачи данных с фиксированными параметрами.....	14
3	Техническое обслуживание	18
4	Текущий ремонт	18
5	Хранение	18
6	Транспортирование	18
7	Сведения о содержании драгоценных металлов	18
8	Утилизация.....	18
9	Гарантии изготовителя.....	18

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Преобразователь сигналов интерфейсов USB – RS232 – RS485/RS422 EL204-6 (далее – преобразователь) позволяет подключать к устройству, оснащённому интерфейсом RS232, до 31 устройства с интерфейсом RS485.

1.2 Особенности

Особенности преобразователя:

- автоматическое определение направления передачи данных по RS485;
- режим управления направлением передачи данных сигналом RTS;
- интерфейс RS485 выведен на разъёмные клеммные колодки (сечение провода 2,5мм²);
- интерфейс RS232 выведен на разъём DB9-M;
- гальваническая изоляция порта интерфейса RS485/RS422 1 кВ;
- порт интерфейса RS485/RS422 имеет защиту от статического электричества;
- порт интерфейса RS485/RS422 имеет защиту от замыкания сигнальных линий на источники напряжения до 60В;
- уровни сигналов интерфейса RS232 соответствует EIA232E Standard;
- быстрая настройка режимов работы одной кнопкой;
- светодиодная индикация процесса и направления передачи данных;
- в операционной системе определяется как COM порт;
- полная совместимость с USB2.0;
- крепление на DIN-рейку;
- промышленный температурный диапазон работы.

1.3 Технические характеристики

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Общие параметры	
Интерфейсы	RS232, RS485/RS422, USB
Напряжение питания, В	9...35 или 5 от USB
Максимальный ток потребления ¹ , А	0,35
Материал корпуса	Пластик
Вариант монтажа	На DIN-рейку
Температурный диапазон работы, °С	От –40 до +85
Габаритные размеры, мм	98 x 53 x 59
Масса, г	85
Параметры порта интерфейса RS232	
Разъём	DB9-M
Сигнальные линии интерфейса ²	DCD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
Максимальная скорость передачи, кбит/с	921
Параметры порта интерфейса RS485/RS422	
Разъём	Клеммы
Максимальное количество устройств в сегменте сети RS485, шт.	32
Сигнальные линии интерфейса ³	A, B, Y, Z
Напряжение гальванической изоляции, кВ	1
Максимальная скорость передачи, кбит/с	120
Сопротивление согласующего резистора, Ом	120
Допустимое рабочее синфазное напряжение между линиями A и GND, B и GND, Y и GND, Z и GND, В	От -0,6 до +12

¹ При подключении внешнего устройства к источнику питания, выведенного на разъём интерфейса RS485.

² Описание сигнальных линий интерфейса RS232 приведено в таблице 2.

³ Описание сигнальных линий интерфейса RS485 приведено в таблице 3.

Наименование параметра	Значение
Предельно допустимое напряжение между линиями А и В, А и GND, В и GND, Y и Z, Y и GND, Z и GND, В	От -60 до +60
Параметры порта интерфейса USB	
Разъём	USB-B

1.4 Устройство преобразователя

1.4.1 Внешний вид и расположение разъёмов

Внешний вид преобразователя, расположение разъёмов и индикации показаны на рисунке 1.




Рисунок 1 – Расположение разъёмов и индикации

1.4.2 Описание индикаторов

На плате преобразователя вынесены три светодиодных индикатора зеленого цвета, которые используются для отображения процесса передачи данных, а также для настройки режимов работы преобразователя. Во время работы преобразователя средний индикатор PWR сигнализирует наличие питания, а крайние TX 485 и RX 485 – процесс передачи или приёма данных портом RS485 соответственно.

1.4.3 Описание порта интерфейса RS232

Интерфейс RS232 выведен на разъём DB9-M. Расположение сигнальных линий показано на рисунке 2, описание представлено в таблице 2.




Рисунок 2 – Расположение сигнальных линий интерфейса RS232 на разъёме DB9-M

Таблица 2 – Описание сигнальных линий интерфейса RS232

Контакт	Наименование	Направление	Описание
1	DCD	ВХОД	Определение несущей (Carrier Detect)
2	RXD	ВХОД	Принимаемые данные (Receive Data)
3	TXD	ВЫХОД	Передаваемые данные (Transmit Data)
4	DTR	ВЫХОД	Готовность терминала (Data Terminal Ready)
5	GND	-	Корпус системы (System Ground)
6	DSR	ВХОД	Готовность данных (Data Set Ready)
7	RTS	ВЫХОД	Запрос на отправку (Request to Send)
8	CTS	ВХОД	Готовность приёма (Clear to Send)
9	RI	ВХОД	Индикатор (Ring Indicator)

1.4.4 Описание портов интерфейса RS485/RS422

Интерфейсы RS485 и RS422 выведены на общую разъёмную клеммную колодку, предназначенную для крепления провода с сечением до 24-12AWG (2,5мм²). На каждый порт выведены сигнальные линии, а также линии напряжения 5В, которое может использоваться для питания подключенных к преобразователю приборов. Расположение сигнальных линий показано на рисунке 3, описание приведено в таблице 3.




Рисунок 3 – Расположение сигнальных линий интерфейса RS485/RS422

Таблица 3 – Описание сигнальных линий интерфейса RS485

Обозначение контакта	Описание
A (+RX / +D)	Прямой дифференциальный вход/выход (Data+)
B (-RX / -D)	Инверсный дифференциальный вход/выход (Data-)
Y(+TX)	Выход 5В
Z(-TX)	Земля (Ground)

Порт RS485/RS422 преобразователя оснащён согласующим резистором 120 Ом, а также смещающими резисторами линий А и В, обеспечивающих большую помехозащищённость при отсутствии в сети активных передатчиков. Их подключение осуществляется DIP-переключателем, расположенным на торцевой стенке преобразователя (см. рисунок 1). Назначение переключателей приведено в таблице 4. На рисунке 5 приведена схема подключения сигнальных линий интерфейса RS485/RS422 к драйверу внутри преобразователя.




Рисунок 4 – настроечный DIP-переключатель порта интерфейса RS485

Таблица 4 – Назначение переключателей

Наименование переключателя	Состояние переключателя	Описание
JP1	ON	Согласующий резистор 120 Ом между линиями сигнальными линиями А и В подключен
	OFF	Согласующий резистор 120 Ом между линиями сигнальными линиями А и В отключен

Наименование переключателя	Состояние переключателя	Описание
JP2	ON	Сигнальная линия А подключена к линии 5В через резистор 1 кОм
	OFF	Сигнальная линия А подключена к линии 5В через резистор 150 кОм
JP3	ON	Сигнальная линия В подключена к линии GND через резистор 1 кОм
	OFF	Сигнальная линия В подключена к линии GND через резистор 150 кОм

Подключение только одного из дифференциальных каналов через смещающий резистор 1 кОм, а второго через 150 кОм не рекомендуется.




Рисунок 5 – Схема подключения драйвера RS485

1.4.5 Питание преобразователя

Питание преобразователя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 9 до 35В и током до 350 мА через разъём клеммную колодку или напряжением 5 В через разъём USB. Преобразователь имеет защиту от обратной полярности питающего напряжения только на разъёме клеммная колодка.

1.5 Описание работы

Преобразователь осуществляет согласование сигналов портов RS232, RS485/422 и USB. Сигналы на входе одного из портов транслируются на два других порта. Управление направления передачи двухпроводного интерфейса RS485 осуществляется различными способами, в зависимости от режима работы преобразователя.

Гальваническая изоляция порта RS485/RS422 позволяет применять преобразователь в двухпроводных сетях RS485, т.е. соединять приборы, не имеющие общего заземления.

1.5.1 Режимы работы

Преобразователь по интерфейсу RS485 способен работать в следующих режимах:

- передача данных с автоматическим определением параметров сигнала;
- передача данных с фиксированными параметрами сигнала;
- режим односторонней передачи данных;
- режим управления направлением передачи данных по сигналу RTS.
- При работе по интерфейсу RS422 преобразователь осуществляет трансляцию данных от одного интерфейса к двум другим.

1.5.1.1 Передача данных с автоматическим определением параметров сигналов

Режим передачи данных с автоматическим определением параметров сигналов (режим «автомат») позволяет работать с любым форматом передаваемых данных в диапазоне скоростей от 0 до 120 кбит/с. В этом режиме, при отсутствии передачи данных оба порта настроены на приём с линии RS485. При поступлении данных на один из портов, преобразователь переключает второй порт на передачу в линию RS485 на время длительности логических нулей и фронтов логических единиц (t_1). Рисунок 6 поясняет работу драйвера RS485 в режиме «автомат». Значения временных параметров приведены в таблице 5. Однако данный режим обладает меньшей помехозащищённостью по сравнению с режимом фиксированных скоростей, поэтому возможны сбои при подключении большого количества устройств в одну сеть или при работе на длинных линиях.




Рисунок 6 – Управление направлением передачи в режиме «автомат». RXD – данные на линии RXD порта интерфейса RS232, DE – «1» разрешение передачи данных по линии RS485

Таблица 5 – Допустимые значения временных параметров передачи

Наименование параметра	Минимальное значение	Максимальное значение
t_0 , время передачи одного бита, мкс	8,3	–
t_1 , время задержки захвата линии RS485 при передаче нарастающего фронта, мкс	0,05	0,05
t_2 , время задержки захвата линии RS485, мкс	0	0,15
t_3 , время удержания линии RS485 после окончания стоп бита, мкс	4,5	6,5

1.5.1.2 Режим передачи данных с фиксированными параметрами

Режим передачи данных с фиксированными параметрами позволяет реализовать передачу данных с определённым форматом данных. Формат данных задается пользователем двумя параметрами:

- скорость передачи данных из заданного ряда: 1200, 1600, 1800, 2400, 3200, 3600, 4800, 6400, 7200, 9600, 12800, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод;
- общее количество бит в байте b (включая старт бит, биты данных, стоп биты, биты четности; общее количество от 4 до 12);
- время задержки захвата линии RS485 p (от 0 до 48 времени длительности одного бита на выбранной скорости).

В этом режиме оба порта преобразователя при отсутствии передачи данных настроены на приём с линии RS485. При поступлении старт бита на один из портов, другой порт переключается на передачу на время, необходимое для передачи одного байта.

Работа преобразователя в режиме с фиксированными параметрами показана на рисунке 7. Значения временных параметров приведены в таблице 6. После окончания стоп бита второй порт работает на передачу ещё в течение времени t_3 , которое задаётся пользователем. Если в течение этого времени на порт, работающий на приём, не поступил следующий старт бит, второй порт переключается на приём данных с линии.




Рисунок 7 – Управление направлением передачи при работе с фиксированными параметрами.

RXD – данные на линии RXD порта интерфейса RS232, DE – «1» разрешение передачи данных по линии RS485

Таблица 6 – Допустимые значения временных параметров передачи

Наименование параметра	Минимальное значение	Максимальное значение
t_0 , время передачи одного бита, мкс	1/s	–
t_1 , время задержки захвата линии RS485 при передаче нарастающего фронта, мкс	0,05	0,05
t_2 , время задержки захвата линии RS485, мкс	$b \cdot T_0 - 3,5$	$b \cdot T_0 - 1,0$
t_3 , время удержания линии RS485 после окончания стоп бита, мкс	$p \cdot T_0 - 1,5$	$p \cdot T_0 + 1,5$

Режим передачи данных с фиксированными параметрами является стандартным для реализации интерфейса RS485 и его следует применять для получения максимальной помехозащищенности, дальности передачи или при подключении большого количества устройств к одной линии.

1.5.1.3 Режим односторонней передачи данных

В режиме односторонней передачи данных преобразователь постоянно транслирует данные в одном выбранном направлении. Направление передачи определяется при выборе режима.

Свечение одного из крайних индикаторов сигнализирует направление передачи данных: свечение индикатора 485 TX означает, что порт настроен на передачу, 485 RX – на приём; мигание среднего – процесс передачи.

1.5.1.4 Режим управления направлением передачи данных по сигналу RTS

В режиме управления направлением передачи данных по сигналу RTS преобразователь постоянно транслирует данные в одном выбранном направлении. Направление передачи определяется сигналом RTS на разъёме интерфейса RS232.

2 Эксплуатация

2.1 Эксплуатационные ограничения

Условия эксплуатации:

- запрещается использовать преобразователь при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей;
- не допускается эксплуатация преобразователя с механическими повреждениями;
- не допускается попадание влаги на клеммы и корпус преобразователя;
- температура воздуха окружающей среды должна находиться в пределах от –40 до +85°C;
- относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при температуре 20°C.

2.2 Подготовка преобразователя к эксплуатации

Перед началом эксплуатации преобразователя необходимо:

1. Убедиться в отсутствии механических повреждений.
2. Произвести настройку режима работы.
3. Подключить согласующие резисторы (если требуется).

2.3 Подключение преобразователя к сети RS485

При подключении преобразователя к одному устройству, необходимо подключить согласующие резисторы⁴ $R_c = 120$ Ом на обоих устройствах. При подключении преобразователя к сети RS485, согласующие резисторы устанавливаются только на двух максимально удаленных друг от друга устройствах. Пример подключения преобразователя к сети RS485 показан на рисунке 8. Рекомендуемые настройки порта интерфейса RS485 приведены в таблице 7.

Подключение согласующего резистора порта в преобразователе осуществляется путём перевода переключателя JP1 в положение «ON».

⁴ При подключении согласующего резистора также подключаются смещающие резисторы входов преобразователя (см. рисунок 5).








Рисунок 8 – Схема подключения преобразователя к сети RS485

Таблица 7 – Рекомендуемые настройки порта интерфейса RS485



















Состояние переключателей	Рекомендации по применению
	Рекомендуется использовать при подключении преобразователя к сети, в которой есть активные передатчики, не в крайнее положение
	Рекомендуется использовать при подключении преобразователя к сети, в которой есть активные передатчики, в крайнее положение. А также при подключении к одному устройству.
	Рекомендуется использовать при подключении преобразователя к сети, в которой отсутствуют активные передатчики, не в крайнее положение.
	Рекомендуется использовать при подключении преобразователя к сети, в которой отсутствуют активные передатчики, в крайнее положение.

2.4 Настройка режимов работы


Режимы работы преобразователя настраиваются кнопкой, расположенной на боковой стенке корпуса. Для выбора нужного режима необходимо перевести преобразователь в режим настройки путём удержания кнопки в нажатом состоянии в момент включения (подачи питания) преобразователя. После отпускания кнопки преобразователь переходит в режим настройки, при этом средний светодиод начнет мигать, состояние остальных будет зависеть от настроек текущего режима работы. Режим работы выбирается однократным нажатием кнопки.


Соответствие свечения светодиодов режиму работы приведено в таблице 8. Для сохранения настроек и выхода из режима настройки необходимо подождать 5 с или отключить питание преобразователя.

Таблица 8 – Соответствие сигналов индикаторов режимам работы

Режим работы	TxD1	PWR	TxD2
«автомат» ⁵			
Передача в направлении Порт1 → Порт2			
Передача в направлении Порт2 ← Порт1			
Передача данных с фиксированными параметрами			
Управление направлением передачи данных по сигналам RTS			
RS422			

 – индикатор не светится

 – индикатор мигает

 – индикатор светится

Если был выбран режим работы передачи данных с фиксированными скоростями, то после ожидания 5 секунд преобразователь перейдёт в режим настройки параметров формата данных, при этом все светодиоды перестанут светиться.

2.4.1 Настройка режима передачи данных с фиксированными параметрами

Настройка преобразователя EL204-6 для работы в режиме фиксированной скорости обмена выполняется путём подключения преобразователя к персональному компьютеру через порт RS232 нуль-модемным кабелем. Ввод необходимых параметров режима (скорости обмена, длины байта, длины паузы) с помощью стандартного программного обеспечения операционной системы ПК – программы терминала.

⁵ В режиме работы «автомат» переключатели JP2 и JP3 должны быть переведены в положение «ON».

Введенные значения параметров, при этом, записываются в энергонезависимую память модулей и сохраняются при отключении питания.

Так как большинство ПК не имеет собственного встроенного интерфейса RS232, для подключения преобразователя к ПК необходимо использовать специальные устройства – преобразователи интерфейсов: USB в RS232.

Настройка преобразователя производится в диалоговом режиме, при помощи любой стандартной программы-терминала, установленной на ПК.

Программа-терминал должна использовать стандартные настройки коммуникационного канала:

- длина слова данных – 8 бит;
- количество стоп-бит – 1;
- режим проверки – без проверки на четность;
- управление потоком – отсутствует.

Для начала процедуры настройки, подключите порт RS232 преобразователя EL204-6 к персональному компьютеру. Переведите преобразователь в режим настройки, а затем в режим связи с компьютером. Для этого выполните следующую последовательность действий:

1. При выключенном питании преобразователя нажмите и удерживайте кнопку управления.
2. Включите питание преобразователя путем подключения к нему адаптера питания.
3. После появления индикации отпустите кнопку - устройство перейдет в специальный, настроечный режим работы. При этом будет мигать индикатор "PWR".
4. Последовательными нажатиями на кнопку управления выберите режим работы с фиксированной скоростью обмена - индикаторы "TX 485" и "RX 485" должны светиться.
5. Подождите 5 сек до того, как все индикаторы преобразователя погаснут. Это является признаком перехода устройства в режим обмена с компьютером.

Далее преобразователь будет находиться в режиме ожидания обмена с компьютером (вплоть до выключения питания).

На персональном компьютере запустите программу-терминал со стандартными настройками. В качестве рабочего порта в программе должен быть указан COM-порт (физический или виртуальный), к которому подключен преобразователь интерфейсов. Затем, нажмите дважды на клавиатуре ПК клавишу "Space" (Пробел).

При нормальной работе и правильного подключения преобразователя на экране отобразится название модели преобразователя, номер версии и строку с текущими значениями параметров, а также, символ ">" - приглашение к работе:

```
EL204_V01: s=9600 b=10.0 p=00.0 c=4 t=104.00
```

```
>_
```

Повторное нажатие на клавишу "Space" (Пробел) вызовет повторный вывод строки с текущими значениями переменных.

В качестве команды выбора переменной для ввода используется соответствующая ей буква. При этом должен быть установлен латинский регистр ввода с клавиатуры:

s – ввод скорости обмена

b – ввод длины байта в битах

p – ввод длины паузы в битах

c – ввод номера режима работы

(t – не вводится, это информационный параметр для контроля работы преобразователя при его изготовлении)

После выбора переменной, на экран выдается символ "=" – приглашение для ввода значения переменной. Далее, можно набрать новое значение данной переменной и ввести его при помощи клавиши "Enter" (Ввод).

При вводе значений переменных необходимо соблюдать общепринятые форматы ввода для действительных и целых чисел. Параметры b и p вводятся как целые или действительные числа без знака, а параметры s и c – как целые числа без знака. В качестве разделителя целой и дробной частей действительного числа можно использовать символы точки или запятой. Редактирование (удаление символов) производится клавишей "BackSpace", а отмена ввода – клавишей "Escape"(Отмена).

Далее, в качестве примера, приводится последовательный ввод значений параметров s, b и p для преобразователя EL204-6. Выделенные символы вводятся пользователем:


```
EL204_V01: s=9600 b=10.0 p=00.0 c=4 t=104.00
>s=115200 OK
EL200_V01: s=115200 b=10.0 p=00.0 c=4 t=104.00
>b=12 OK
EL200_V01: s=115200 b=12.0 p=00.0 c=4 t=104.00
>p=0.5 OK
EL200_V01: s=115200 b=12.0 p=00.5 c=4 t=104.00
>_
```

Допустимые значения для скорости обмена s , выбираются из следующего набора: 1200; 1600; 1800; 2400; 3200; 3600; 4800; 6400; 7200; 9600; 12800; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200.

Допустимые значения для параметра b , выбираются из следующего набора: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; т. е. любое значение от 4 до 12 включительно с шагом 0,5.

Допустимые значения для параметра p , выбираются из следующего набора: 0; 0,5; 1,0; 1,5; ... ; 47,0; 47,5; 48,0; т. е. любое значение от 0 до 48 включительно с шагом 0,5.

Допустимые значения параметра c (номер рабочего режима преобразователя):

$c = 0$ – режим «автомат»,

$c = 1$ – режим односторонней передачи в направлении Порт 1 → Порт 2,

$c = 2$ – режим односторонней передачи в направлении Порт 1 ← Порт 2,

$c = 3$ – резерв (не используется),

$c = 4$ – полудуплексный режим с фиксированной скоростью передачи,

$c = 5$ – режим управления направлением передачи информации сигналом RTS.

При вводе допустимых значений переменных, выдается ответ "OK" и новое значение переменной сразу же сохраняется в энергонезависимой памяти модуля. При вводе недопустимых значений или несоблюдении формата ввода, выдается ответ "ER" (ошибка), а текущее значение переменной не изменяется. После любого завершения ввода (успешного или неуспешного) всегда выдается строка с текущими значениями параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти устройства.

Для завершения настройки устройства какие-либо специальные команды не требуются.

Диалог с преобразователем может быть прерван в любой момент отключением его от линии или выключением питания устройства. При этом будут использоваться последние введенные параметров, сохраненные в энергонезависимой памяти.

3 Техническое обслуживание

Преобразователь не требует технического обслуживания.

4 Текущий ремонт

Ремонт преобразователя осуществляется только у изготовителя.

5 Хранение

Преобразователь следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –50 до + 85°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре 20°C. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

6 Транспортирование

Преобразователь может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

7 Сведения о содержании драгоценных металлов

Преобразователь не содержит драгоценных металлов.

8 Утилизация

Утилизация преобразователя производится в порядке, принятом на предприятии-потребителе. После окончания срока службы преобразователь не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

9 Гарантии изготовителя

Преобразователь EL204-6 соответствует ТУ 4035-001-79338707-2013, и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.10367/24.